强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980308000100

美尔森电气保护系统（上海）有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

美尔森电气保护系统（上海）有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测， 符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	美尔森电气保护系统（上海）有限公司
生产者地址:	上海市市辖区松江区书山路55弄6、7、8号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	半导体设备保护用熔断体
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 13539.4-2016
生产企业名称:	美尔森电气保护系统（上海）有限公司
生产企业地址:	上海市松江区书山路55弄6,7,8号

联系人: 茅柳熊
电话: 021-67602388
电子邮箱: Liuxiong.MAO@mersen.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-06
自我声明地点: 上海市松江区书山路55弄6、7、8号
生产者签章:

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980308000100

产品系列、型号、规格：

□URD31□□：Un: AC690V；In:160A,200A,250A,315A,350A,400A,450A,500A,550A,630A,700A,800A；额定分断能力: 100kA；分断范围和使用类别: aR；型号解释见附件

联系人：茅柳熊
电话：021-67602388
电子邮箱：Liuxiong.MAO@mersen.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-07-06
自我声明地点：上海市松江区书山路55弄6、7、8号

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980308000100

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：



xx	URD	31	xx	xx
电压/100 Voltage/100	曲线类型 Type of curve	陶瓷管尺寸 Size of body	端子 TTF-平端安装（公制螺纹） TTI-平端安装（英制螺纹） KI-美式安装（短刀片） LI-美式安装（长刀片） LLI-美式安装（长刀片） EF-勾型安装（E向刀片） D08A-勾型安装（短刀片） D11A-勾型安装（长刀片）	电流 Rating

联系人：茅柳熊
电话：021-67602388
电子邮箱：Liuxiong.MAO@mersen.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-07-06
自我声明地点：上海市松江区书山路55弄6、7、8号

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。