

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

MERSEN FRANCE SB S.A.S.  
15 Rue Jacques de Vaucanson  
69720 SAINT BONNET DE MURE  
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Schalter-Sicherungs-Einheit**  
**Fuse-switch-unit**  
**D0-LINOCUR**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0638:1981-09  
E DIN VDE 0638/A1 (VDE 0638/A1):2005-09



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 5003214-1390-0162 / 159972

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40029866

Blatt 1

*Certificate No.*

*Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2010-04-15

(letzte Änderung/updated 2012-04-26 )

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

MERSEN FRANCE SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5003214-1390-0162 / 159972 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-04-26 2010-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029866

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029866.*

### **Schalter-Sicherungs-Einheit**

***Fuse-switch-unit***

**D0-LINOCUR**

Typ(en) / *Type(s)*:

**05861.0xx000; xx:20, 25, 35, 50, 63**

**05862.0xx000; xx:20, 25, 35, 50, 63**

**05863.0xx000; xx:20, 25, 35, 50, 63**

**05861.063100**

**05863.063100**

Nennbetriebsspannung 230 / 400 V a. c.

*Rated operating voltage*

Nennbetriebsstrom 63 A

*Rated current*

Baugröße D02

*Size*

Gebrauchskategorie AC-22

*Utilization category*

Nenneinschaltvermögen 189 A

*Rated making capacity*

Nennausschaltvermögen 189 A

*Rated breaking capacity*

Nennkurzzeitstrom 520 A

*Rated short-time withstand current*

Nennbetriebsart Dauerbetrieb (DB) / continuous duty

*Rated duty*

Anzahl der Pole 1p; 2p; 3p; 1p+ N; 3p+ N

*Number of poles*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /

*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

MERSEN FRANCE SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5003214-1390-0162 / 159972 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-04-26

2010-04-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029866

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029866.*

Elektrische Lebensdauer                      250 Zyklen / cycles  
*Electrical endurance*

Mechanische Lebensdauer                      5000 Zyklen / cycles  
*Mechanical endurance*

Anbringungsart                                      Tragschienenmontage / mounting rail  
*Attachment type*

---

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG32  
*Section FG32*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

MERSEN FRANCE SB S.A.S., 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 SAINT BONNET DE MURE,  
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5003214-1390-0162 / 159972 / FG32 / HF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*

2012-04-26

2010-04-15

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029866.

*This supplement is part of the Certificate No. 40029866.*

**Schalter-Sicherungs-Einheit**  
***Fuse-switch-unit***  
**D0-LINOCUR**

**Fertigungsstätte(n)**

***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*

**30014916**

MERSEN FRANCE SB S.A.S.

15 Rue Jacques de Vaucanson

69720 SAINT BONNET DE MURE

FRANCE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet FG32

*Section FG32*